

Gennaio 2026

## DICHIARAZIONE

Si dichiara che il tubo di rame **MediClim®**, prodotto da Serravalle Copper Tubes S.r.l. (SCT), è fabbricato in conformità alle seguenti norme:

- **EN 12735-1** – Tubi di rame e leghe di rame – Tubi tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione – Parte 1: tubi per sistemi di tubazioni
- **EN 13348** – Tubi di rame e leghe di rame – Tubi tondi senza saldatura per gas medicali o per vuoto

Il tubo **MediClim®** è realizzato in rame disossidato al fosforo, con un contenuto minimo di rame pari al 99,9% (CW024A – Cu-DHP).

La qualità della superficie interna è garantita da specifici processi tecnologici; inoltre, tutti i tubi sono chiusi alle estremità mediante tappi in plastica, al fine di preservare la pulizia interna fino al momento dell'installazione.

Grazie a tali caratteristiche, il tubo **MediClim®** è idoneo per le seguenti applicazioni:

- Impianti di aria condizionata e sistemi di refrigerazione (ad esempio gas R32, R410A, R407C, R290)
- Trasporto di gas medicali
- Impianti per vuoto
- Trasporto di gas tecnici

Il prodotto è utilizzabile in conformità alle normative applicabili, tra cui:

- Direttiva Europea **2014/68/UE** (Direttiva sulle attrezzature a pressione – PED)
- **EN ISO 7396-1** – Impianti di distribuzione dei gas medicali – Impianti per gas medicali compressi e per vuoto



Serravalle Copper Tubes S.r.l.  
a Socio Unico  
Sede Legale  
15069 – Serravalle Scrivia (AL)  
Via Cassano, 113

Phone: + 39 0143 609 1  
PEC: ktubes@legalmail.it  
www.sctubes.com  
www.kme.com

Cap. Soc. € 3.000.000,00 iv  
Cod. Fiscale e Reg. Imprese  
di Alessandria 06600700485  
Partita IVA IT06600700485